GRAN SASSO ACQUA

Report qualità dell'acqua destinata al consumo umano

Periodo di riferimento prelievo dal 01/04/2024 al 30/04/2024

Sito Analizzato: **SORGENTE GRAN SASSO**

Data Campionamento: **04/04/2024**

Laboratorio accreditato che ha eseguito l'analisi: **Natura srl**

Normativa di riferimento: D.Lgs. 18/2023

Parametro	Unità di Misura	Valore Rilevato	Limiti
Ammonio	mg/l	< 0,04	0,50
Calcio	mg/l	22,1	Non previsto
Cloruri	mg/l	1,98	250,00
Colore	-	Incolore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Conduttività	µS/cm a 20 °C	219	2500,00
Durezza	°F	10,6	Non previsto
Fluoruro	mg/l	0,0585	1,50
Magnesio	mg/l	12,2	Non previsto
Nitrato (come NO3)	mg/l	1,59	50,00
Nitrito (come NO2)	mg/l	< 0,0411	0,50
Odore	-	Inodore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
pH	Unità pH	7,95	6,50 - 9,50
Potassio	mg/l	< 1	Non previsto
Sapore	-	Insapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Sodio	mg/l	1,13	200,00
Solfati (come SO_4)	mg/l	2,12	250,00
Torbidità	NTU	< 0,1	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

GRAN SASSO ACQUA

Report qualità dell'acqua destinata al consumo umano

Periodo di riferimento prelievo dal 01/04/2024 al 30/04/2024

Sito Analizzato: **SORGENTE GRAN SASSO**

Data Campionamento: **11/04/2024**

Laboratorio accreditato che ha eseguito l'analisi: **Natura srl**

Normativa di riferimento: D.Lgs. 18/2023

Parametro	Unità di Misura	Valore Rilevato	Limiti
Ammonio	mg/l	**< 0,04**	0,50
Calcio	mg/l	**28,7**	Non previsto
Cloruri	mg/l	**1,94**	250,00
Colore	-	**Incolore**	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Conduttività	µS/cm a 20 °C	**224**	2500,00
Durezza	°F	**13,1**	Non previsto
Fluoruro	mg/l	**0,0639**	1,50
Magnesio	mg/l	**14,1**	Non previsto
Nitrato (come NO3)	mg/l	**1,49**	50,00
Nitrito (come NO2)	mg/l	**< 0,04**	0,50
Odore	-	**Inodore**	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
pH	Unità pH	**7,95**	6,50 - 9,50
Potassio	mg/l	**< 1**	Non previsto
Sapore	-	**Insapore**	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Sodio	mg/l	**< 1**	200,00
Solfati (come SO_4)	mg/l	**2,08**	250,00
Torbidità	NTU	**< 0,1**	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

GRAN SASSO ACQUA

Report qualità dell'acqua destinata al consumo umano

Periodo di riferimento prelievo dal 01/04/2024 al 30/04/2024

Sito Analizzato: **SORGENTE GRAN SASSO**

Data Campionamento: **18/04/2024**

Laboratorio accreditato che ha eseguito l'analisi: **Natura srl**

Normativa di riferimento: D.Lgs. 18/2023

Parametro	Unità di Misura	Valore Rilevato	Limiti
Ammonio	mg/l	< 0,04	0,50
Calcio	mg/l	30,6	Non previsto
Cloruri	mg/l	1,96	250,00
Colore	-	Incolore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Conduttività	µS/cm a 20 °C	229	2500,00
Durezza	°F	14,3	Non previsto
Fluoruro	mg/l	0,059	1,50
Magnesio	mg/l	15,9	Non previsto
Nitrato (come NO3)	mg/l	1,52	50,00
Nitrito (come NO2)	mg/l	< 0,0411	0,50
Odore	-	Inodore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
pH	Unità pH	6,92	6,50 - 9,50
Potassio	mg/l	< 1	Non previsto
Sapore	-	Insapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Sodio	mg/l	1,37	200,00
Solfati (come SO_4)	mg/l	2,06	250,00
Torbidità	NTU	< 0,1	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

GRAN SASSO ACQUA

Report qualità dell'acqua destinata al consumo umano

Periodo di riferimento prelievo dal 01/04/2024 al 30/04/2024

Sito Analizzato: **SORGENTE GRAN SASSO**

Data Campionamento: **24/04/2024**

Laboratorio accreditato che ha eseguito l'analisi: **Natura srl**

Normativa di riferimento: D.Lgs. 18/2023

Parametro	Unità di Misura	Valore Rilevato	Limiti
Ammonio	mg/l	< 0,04	0,50
Calcio	mg/l	25,1	Non previsto
Cloruri	mg/l	2,12	250,00
Colore	-	Incolore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Conduttività	µS/cm a 20 °C	210	2500,00
Durezza	°F	12,6	Non previsto
Fluoruro	mg/l	0,0554	1,50
Magnesio	mg/l	15,2	Non previsto
Nitrato (come NO3)	mg/l	1,5	50,00
Nitrito (come NO2)	mg/l	< 0,0411	0,50
Odore	-	Inodore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
pH	Unità pH	7,98	6,50 - 9,50
Potassio	mg/l	< 1	Non previsto
Sapore	-	Insapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Sodio	mg/l	3,43	200,00
Solfati (come SO_4)	mg/l	2,33	250,00
Torbidità	NTU	< 0,1	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale