GRAN SASSO ACQUA

# Report qualità dell'acqua destinata al consumo umano

**Periodo di riferimento prelievo dal 01/03/2024 al 31/03/2024**

Sito Analizzato: **SORGENTE GRAN SASSO**

Data Campionamento: **07/03/2024**

Laboratorio accreditato che ha eseguito l'analisi: **Natura srl**

Normativa di riferimento: D.Lgs. 18/2023

| Parametro | Unità di Misura | Valore Rilevato | Limiti |
|---|---|---|---|
| Ammonio | mg/l | < 0,04 | 0,50 |
| Calcio | mg/l | 31 | Non previsto |
| Cloruri | mg/l | 1,52 | 250,00 |
| Colore | - | Incolore | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |
| Conduttività | µS/cm a 20 °C | 208 | 2500,00 |
| Durezza | °F | 14,4 | Non previsto |
| Fluoruro | mg/l | < 0,04 | 1,50 |
| Magnesio | mg/l | 16 | Non previsto |
| Nitrato (come NO3) | mg/l | 1,53 | 50,00 |
| Nitrito (come NO2) | mg/l | < 0,0411 | 0,50 |
| Odore | - | Inodore | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |
| pH | Unità pH | 7,25 | 6,50 - 9,50 |
| Potassio | mg/l | < 1 | Non previsto |
| Sapore | - | Insapore | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |
| Sodio | mg/l | 1,44 | 200,00 |
| Solfati (come $SO_4$) | mg/l | 2,28 | 250,00 |
| Torbidità | NTU | < 0,1 | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |

GRAN SASSO ACQUA

## Report qualità dell'acqua destinata al consumo umano

**Periodo di riferimento prelievo dal 01/03/2024 al 31/03/2024**

Sito Analizzato: **SORGENTE GRAN SASSO**

Data Campionamento: **14/03/2024**

Laboratorio accreditato che ha eseguito l'analisi: **Natura srl**

Normativa di riferimento: D.Lgs. 18/2023

| Parametro | Unità di Misura | Valore Rilevato | Limiti |
|---|---|---|---|
| Ammonio | mg/l | < 0,04 | 0,50 |
| Calcio | mg/l | 28,6 | Non previsto |
| Cloruri | mg/l | 1,99 | 250,00 |
| Colore | - | Incolore | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |
| Conduttività | µS/cm a 20 °C | 211 | 2500,00 |
| Durezza | °F | 13,5 | Non previsto |
| Fluoruro | mg/l | 0,0619 | 1,50 |
| Magnesio | mg/l | 15,2 | Non previsto |
| Nitrato (come NO3) | mg/l | 1,52 | 50,00 |
| Nitrito (come NO2) | mg/l | < 0,0411 | 0,50 |
| Odore | - | Inodore | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |
| pH | Unità pH | 7,99 | 6,50 - 9,50 |
| Potassio | mg/l | < 1 | Non previsto |
| Sapore | - | Insapore | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |
| Sodio | mg/l | 2,54 | 200,00 |
| Solfati (come $SO_4$) | mg/l | 2,06 | 250,00 |
| Torbidità | NTU | < 0,1 | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |

GRAN SASSO ACQUA

## Report qualità dell'acqua destinata al consumo umano

**Periodo di riferimento prelievo dal 01/03/2024 al 31/03/2024**

Sito Analizzato: **SORGENTE GRAN SASSO**

Data Campionamento: **21/03/2024**

Laboratorio accreditato che ha eseguito l'analisi: **Natura srl**

Normativa di riferimento: D.Lgs. 18/2023

| Parametro | Unità di Misura | Valore Rilevato | Limiti |
|---|---|---|---|
| Ammonio | mg/l | < 0,04 | 0,50 |
| Calcio | mg/l | 23,1 | Non previsto |
| Cloruri | mg/l | 2,01 | 250,00 |
| Colore | - | Incolore | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |
| Conduttività | µS/cm a 20 °C | 215 | 2500,00 |
| Durezza | °F | 11 | Non previsto |
| Fluoruro | mg/l | 0,0658 | 1,50 |
| Magnesio | mg/l | 12,6 | Non previsto |
| Nitrato (come NO3) | mg/l | 1,53 | 50,00 |
| Nitrito (come NO2) | mg/l | < 0,0411 | 0,50 |
| Odore | - | Inodore | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |
| pH | Unità pH | 7,83 | 6,50 - 9,50 |
| Potassio | mg/l | < 1 | Non previsto |
| Sapore | - | Insapore | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |
| Sodio | mg/l | 2,31 | 200,00 |
| Solfati (come $SO_4$) | mg/l | 2,13 | 250,00 |
| Torbidità | NTU | < 0,1 | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |

GRAN SASSO ACQUA

## Report qualità dell'acqua destinata al consumo umano

**Periodo di riferimento prelievo dal 01/03/2024 al 31/03/2024**

Sito Analizzato: **SORGENTE GRAN SASSO**

Data Campionamento: **28/03/2024**

Laboratorio accreditato che ha eseguito l'analisi: **Natura srl**

Normativa di riferimento: D.Lgs. 18/2023

| Parametro | Unità di Misura | Valore Rilevato | Limiti |
|---|---|---|---|
| Ammonio | mg/l | < 0,04 | 0,50 |
| Calcio | mg/l | 25,5 | Non previsto |
| Cloruri | mg/l | 1,99 | 250,00 |
| Colore | - | Incolore | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |
| Conduttività | µS/cm a 20 °C | 217 | 2500,00 |
| Durezza | °F | 12 | Non previsto |
| Fluoruro | mg/l | 0,0669 | 1,50 |
| Magnesio | mg/l | 13,4 | Non previsto |
| Nitrato (come NO3) | mg/l | 1,31 | 50,00 |
| Nitrito (come NO2) | mg/l | < 0,0411 | 0,50 |
| Odore | - | Inodore | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |
| pH | Unità pH | 7,9 | 6,50 - 9,50 |
| Potassio | mg/l | < 1 | Non previsto |
| Sapore | - | Insapore | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |
| Sodio | mg/l | 1,21 | 200,00 |
| Solfati (come $SO_4$) | mg/l | 2,13 | 250,00 |
| Torbidità | NTU | < 0,1 | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |