GRAN SASSO ACQUA

Report qualità dell'acqua destinata al consumo umano

Periodo di riferimento prelievo dal 01/06/2024 al 30/06/2024

Sito Analizzato: **SORGENTE GRAN SASSO**

Data Campionamento: **06/06/2024**

Laboratorio accreditato che ha eseguito l'analisi: **Natura srl**

Normativa di riferimento: D.Lgs. 18/2023

Parametro	Unità di Misura	Valore Rilevato	Limiti
Ammonio	mg/l	< 0,04	0,50
Calcio	mg/l	28,1	Non previsto
Cloruri	mg/l	2,08	250,00
Colore	-	Incolore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Conduttività	µS/cm a 20 °C	224	2500,00
Durezza	°F	< 1	Non previsto
Fluoruro	mg/l	0,0495	1,50
Magnesio	mg/l	13,6	Non previsto
Nitrato (come NO3)	mg/l	1,47	50,00
Nitrito (come NO2)	mg/l	< 0,0411	0,50
Odore	-	Inodore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
pH	Unità pH	8	6,50 - 9,50
Potassio	mg/l	< 1	Non previsto
Sapore	-	Insapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Sodio	mg/l	1,79	200,00
Solfati (come SO_4)	mg/l	2,14	250,00
Torbidità	NTU	< 0,1	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

Sito Analizzato: **SORGENTE GRAN SASSO**

Data Campionamento: **13/06/2024**

Laboratorio accreditato che ha eseguito l'analisi: **Natura srl**

Normativa di riferimento: D.Lgs. 18/2023

Parametro	Unità di Misura	Valore Rilevato	Limiti
Ammonio	mg/l	< 0,04	0,50
Calcio	mg/l	24,7	Non previsto
Cloruri	mg/l	2,09	250,00
Colore	-	Incolore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Conduttività	µS/cm a 20 °C	217	2500,00
Durezza	°F	11,7	Non previsto
Fluoruro	mg/l	0,0513	1,50
Magnesio	mg/l	13,2	Non previsto
Nitrato (come NO3)	mg/l	1,48	50,00
Nitrito (come NO2)	mg/l	< 0,0411	0,50
Odore	-	Inodore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
pH	Unità pH	7,8	6,50 - 9,50
Potassio	mg/l	< 1	Non previsto
Sapore	-	Insapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Sodio	mg/l	1,87	200,00
Solfati (come SO_4)	mg/l	2,18	250,00
Torbidità	NTU	< 0,1	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

Sito Analizzato: **SORGENTE GRAN SASSO**

Data Campionamento: **20/06/2024**

Laboratorio accreditato che ha eseguito l'analisi: **Natura srl**

Normativa di riferimento: D.Lgs. 18/2023

Parametro	Unità di Misura	Valore Rilevato	Limiti
Ammonio	mg/l	< 0,04	0,50
Calcio	mg/l	26,4	Non previsto
Cloruri	mg/l	2,07	250,00
Colore	-	Incolore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Conduttività	µS/cm a 20 °C	221	2500,00
Durezza	°F	12,3	Non previsto
Fluoruro	mg/l	0,0525	1,50
Magnesio	mg/l	13,7	Non previsto
Nitrato (come NO3)	mg/l	1,46	50,00
Nitrito (come NO2)	mg/l	< 0,0411	0,50
Odore	-	Inodore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
pH	Unità pH	7,2	6,50 - 9,50
Potassio	mg/l	< 1	Non previsto
Sapore	-	Insapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Sodio	mg/l	1,83	200,00
Solfati (come SO_4)	mg/l	2,17	250,00
Torbidità	NTU	< 0,1	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

GRAN SASSO ACQUA

Report qualità dell'acqua destinata al consumo umano

Periodo di riferimento prelievo dal 01/06/2024 al 30/06/2024

Sito Analizzato: **SORGENTE GRAN SASSO**

Data Campionamento: **27/06/2024**

Laboratorio accreditato che ha eseguito l'analisi: **Natura srl**

Normativa di riferimento: D.Lgs. 18/2023

Parametro	Unità di Misura	Valore Rilevato	Limiti
Ammonio	mg/l	< 0,04	0,50
Calcio	mg/l	25,3	Non previsto
Cloruri	mg/l	2,11	250,00
Colore	-	Incolore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Conduttività	µS/cm a 20 °C	214	2500,00
Durezza	°F	11,6	Non previsto
Fluoruro	mg/l	0,0635	1,50
Magnesio	mg/l	12,6	Non previsto
Nitrato (come NO3)	mg/l	1,46	50,00
Nitrito (come NO2)	mg/l	< 0,0411	0,50
Odore	-	Inodore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
pH	Unità pH	7,3	6,50 - 9,50
Potassio	mg/l	< 1	Non previsto
Sapore	-	Insapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Sodio	mg/l	1,31	200,00
Solfati (come SO_4)	mg/l	2,35	250,00
Torbidità	NTU	< 0,1	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale