GRAN SASSO ACQUA

Report qualità dell'acqua destinata al consumo umano

Periodo di riferimento prelievo dal 01/07/2024 al 31/07/2024

Sito Analizzato: **SORGENTE GRAN SASSO**

Data Campionamento: **04/07/2024**

Laboratorio accreditato che ha eseguito l'analisi: **Natura srl**

Normativa di riferimento: D.Lgs. 18/2023

Parametro	Unità di Misura	Valore Rilevato	Limiti
Ammonio	mg/l	< 0,04	0,50
Calcio	mg/l	25,7	Non previsto
Cloruri	mg/l	2,22	250,00
Colore	-	Incolore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Conduttività	µS/cm a 20 °C	204	2500,00
Durezza	°F	12,4	Non previsto
Fluoruro	mg/l	0,0625	1,50
Magnesio	mg/l	14,4	Non previsto
Nitrato (come NO3)	mg/l	1,47	50,00
Nitrito (come NO2)	mg/l	< 0,0411	0,50
Odore	-	Inodore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
pH	Unità pH	7,2	6,50 - 9,50
Potassio	mg/l	< 1	Non previsto
Sapore	-	Insapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Sodio	mg/l	< 1	200,00
Solfati (come SO_4)	mg/l	2,25	250,00
Torbidità	NTU	< 0,1	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

Sito Analizzato: **SORGENTE GRAN SASSO**

Data Campionamento: **11/07/2024**

Laboratorio accreditato che ha eseguito l'analisi: **Natura srl**

Normativa di riferimento: D.Lgs. 18/2023

Parametro	Unità di Misura	Valore Rilevato	Limiti
Ammonio	mg/l	< 0,04	0,50
Calcio	mg/l	27,3	Non previsto
Cloruri	mg/l	2,23	250,00
Colore	-	Incolore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Conduttività	µS/cm a 20 °C	195	2500,00
Durezza	°F	12,4	Non previsto
Fluoruro	mg/l	0,0577	1,50
Magnesio	mg/l	13,4	Non previsto
Nitrato (come NO3)	mg/l	1,55	50,00
Nitrito (come NO2)	mg/l	< 0,0411	0,50
Odore	-	Inodore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
pH	Unità pH	7,5	6,50 - 9,50
Potassio	mg/l	< 1	Non previsto
Sapore	-	Insapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Sodio	mg/l	1,79	200,00
Solfati (come SO_4)	mg/l	2,35	250,00
Torbidità	NTU	< 0,1	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

Sito Analizzato: **SORGENTE GRAN SASSO**

Data Campionamento: **18/07/2024**

Laboratorio accreditato che ha eseguito l'analisi: **Natura srl**

Normativa di riferimento: D.Lgs. 18/2023

Parametro	Unità di Misura	Valore Rilevato	Limiti
Ammonio	mg/l	< 0,04	0,50
Calcio	mg/l	23,8	Non previsto
Cloruri	mg/l	2,13	250,00
Colore	-	Incolore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Conduttività	µS/cm a 20 °C	192	2500,00
Durezza	°F	10,8	Non previsto
Fluoruro	mg/l	0,0653	1,50
Magnesio	mg/l	11,5	Non previsto
Nitrato (come NO3)	mg/l	1,49	50,00
Nitrito (come NO2)	mg/l	< 0,0411	0,50
Odore	-	Inodore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
pH	Unità pH	7,1	6,50 - 9,50
Potassio	mg/l	< 1	Non previsto
Sapore	-	Insapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Sodio	mg/l	1,46	200,00
Solfati (come SO_4)	mg/l	1,95	250,00
Torbidità	NTU	< 0,1	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

GRAN SASSO ACQUA

Report qualità dell'acqua destinata al consumo umano

Periodo di riferimento prelievo dal 01/07/2024 al 31/07/2024

Sito Analizzato: **SORGENTE GRAN SASSO**

Data Campionamento: **25/07/2024**

Laboratorio accreditato che ha eseguito l'analisi: **Natura srl**

Normativa di riferimento: D.Lgs. 18/2023

Parametro	Unità di Misura	Valore Rilevato	Limiti
Ammonio	mg/l	< 0,04	0,50
Calcio	mg/l	27,3	Non previsto
Cloruri	mg/l	1,68	250,00
Colore	-	Incolore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Conduttività	µS/cm a 20 °C	191	2500,00
Durezza	°F	12,3	Non previsto
Fluoruro	mg/l	0,0615	1,50
Magnesio	mg/l	13,1	Non previsto
Nitrato (come NO3)	mg/l	1,33	50,00
Nitrito (come NO2)	mg/l	< 0,0411	0,50
Odore	-	Inodore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
pH	Unità pH	7,9	6,50 - 9,50
Potassio	mg/l	< 1	Non previsto
Sapore	-	Insapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Sodio	mg/l	1,74	200,00
Solfati (come SO_4)	mg/l	2	250,00
Torbidità	NTU	< 0,1	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale