GRAN SASSO ACQUA

Report qualità dell'acqua destinata al consumo umano

Periodo di riferimento prelievo dal 01/12/2024 al 31/12/2024

Sito Analizzato: **SORGENTE GRAN SASSO**

Data Campionamento: **05/12/2024**

Laboratorio accreditato che ha eseguito l'analisi: **Natura srl**

Normativa di riferimento: D.Lgs. 18/2023

Parametro	Unità di Misura	Valore Rilevato	Limiti
Ammonio	mg/l	< 0,04	0,50
Calcio	mg/l	23,5	Non previsto
Cloruri	mg/l	1,83	250,00
Colore	-	Incolore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Conduttività	µS/cm a 20 °C	211	2500,00
Durezza	°F	10,9	Non previsto
Fluoruro	mg/l	0,217	1,50
Magnesio	mg/l	11,9	Non previsto
Nitrato (come NO3)	mg/l	1,23	50,00
Nitrito (come NO2)	mg/l	< 0,0411	0,50
Odore	-	Inodore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
pH	Unità pH	7,9	6,50 - 9,50
Potassio	mg/l	< 1	Non previsto
Sapore	-	Insapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Sodio	mg/l	< 1	200,00
Solfati (come SO_4)	mg/l	2,01	250,00
Torbidità	NTU	< 0,1	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

Sito Analizzato: **SORGENTE GRAN SASSO**

Data Campionamento: **12/12/2024**

Laboratorio accreditato che ha eseguito l'analisi: **Natura srl**

Normativa di riferimento: D.Lgs. 18/2023

Parametro	Unità di Misura	Valore Rilevato	Limiti
Ammonio	mg/l	**0,056**	0,50
Calcio	mg/l	**29,6**	Non previsto
Cloruri	mg/l	**1,89**	250,00
Colore	-	**Incolore**	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Conduttività	µS/cm a 20 °C	**212**	2500,00
Durezza	°F	**12,1**	Non previsto
Fluoruro	mg/l	**0,191**	1,50
Magnesio	mg/l	**11,2**	Non previsto
Nitrato (come NO3)	mg/l	**2,65**	50,00
Nitrito (come NO2)	mg/l	**< 0,0411**	0,50
Odore	-	**Inodore**	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
pH	Unità pH	**7,6**	6,50 - 9,50
Potassio	mg/l	**< 1**	Non previsto
Sapore	-	**Insapore**	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Sodio	mg/l	**1,04**	200,00
Solfati (come SO_4)	mg/l	**2,95**	250,00
Torbidità	NTU	**< 0,1**	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

Sito Analizzato: **SORGENTE GRAN SASSO**

Data Campionamento: **19/12/2024**

Laboratorio accreditato che ha eseguito l'analisi: **Natura srl**

Normativa di riferimento: D.Lgs. 18/2023

Parametro	Unità di Misura	Valore Rilevato	Limiti
Ammonio	mg/l	< 0,04	0,50
Calcio	mg/l	31,3	Non previsto
Cloruri	mg/l	1,98	250,00
Colore	-	Incolore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Conduttività	µS/cm a 20 °C	210	2500,00
Durezza	°F	13,1	Non previsto
Fluoruro	mg/l	0,2	1,50
Magnesio	mg/l	12,5	Non previsto
Nitrato (come NO3)	mg/l	1,36	50,00
Nitrito (come NO2)	mg/l	< 0,0411	0,50
Odore	-	Inodore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
pH	Unità pH	7,2	6,50 - 9,50
Potassio	mg/l	2,31	Non previsto
Sapore	-	Insapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Sodio	mg/l	2,86	200,00
Solfati (come SO_4)	mg/l	2,24	250,00
Torbidità	NTU	< 0,1	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

Sito Analizzato: **SORGENTE GRAN SASSO**

Data Campionamento: **23/12/2024**

Laboratorio accreditato che ha eseguito l'analisi: **Natura srl**

Normativa di riferimento: D.Lgs. 18/2023

Parametro	Unità di Misura	Valore Rilevato	Limiti
Ammonio	mg/l	< 0,04	0,50
Calcio	mg/l	28,9	Non previsto
Cloruri	mg/l	1,87	250,00
Colore	-	Incolore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Conduttività	µS/cm a 20 °C	220	2500,00
Durezza	°F	11,8	Non previsto
Fluoruro	mg/l	0,198	1,50
Magnesio	mg/l	10,9	Non previsto
Nitrato (come NO3)	mg/l	1,24	50,00
Nitrito (come NO2)	mg/l	< 0,0411	0,50
Odore	-	Inodore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
pH	Unità pH	7,9	6,50 - 9,50
Potassio	mg/l	1,95	Non previsto
Sapore	-	Insapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Sodio	mg/l	< 1	200,00
Solfati (come SO_4)	mg/l	2,12	250,00
Torbidità	NTU	0,1	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale